

Zużycie wody w budynkach wg. wskazań wodomierzy głównych
i różnice metrologiczne w 2016r.

Budynek	1 półrocze 2016		2 półrocze 2016	
	Wodomierz główny (m ³)	Różnica metrologiczna (%)	Wodomierz główny (m ³)	Różnica metrologiczna (%)
Centrum 1-7 CCW	1981	0,9%	1855	-0,8%
Centrum 1	427	-0,5%	460	-1,9%
Centrum 2	499	-1,1%	523	0,1%
Centrum 3	430	3,2%	469	-0,4%
Centrum 4	337	7,4%	314	3,4%
Centrum 5	689	4,8%	655	4,3%
Centrum 6	597	17,6%	540	6,9%
Centrum 7	263	5,7%	262	3,2%
Centrum 8	756	3,2%	751	0,3%
Centrum 9	939	7,1%	869	1,1%
Pocztowa 1	1027	9,2%	1041	4,7%
Pocztowa 2	1190	7,8%	1124	6,6%
Sobieskiego 6	301	4,0%	269	9,8%
Parkowa 1	919	6,4%	853	5,0%
Parkowa 2	2132	8,5%	2137	7,5%
Parkowa 3	701	7,3%	697	5,7%
Energetyków 7-9 CCW	822	2,1%	706	2,7%
Energetyków 7	559	10,0%	551	4,2%
Energetyków 9	762	8,9%	768	5,6%
Energetyków 11-13-15	2047	5,5%	2001	4,7%
Chopina 4	478	3,8%	504	2,9%
Chopina 10	209	1,7%	194	2,0%
Chopina 12	644	3,0%	572	4,1%
Chopina 14	1267	4,7%	1257	3,0%
Dworcowa 26	1615	9,3%	1439	3,5%
Dworcowa 28	748	9,6%	682	1,0%
Dworcowa 30	368	4,3%	420	2,5%
Dworcowa 32	516	3,9%	520	3,2%
Dworcowa 34	1497	2,6%	1494	0,3%
Dworcowa 36	838	12,5%	711	1,6%
RAZEM / ŚREDNIA	25558	5,6%	24638	3,2%